


VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY

VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY		SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY
KOMUNIKACE	ZELENÝ PÁS (CHODNÍK)	ROSTLÝ TERÉN



DN150 (200) PP UR2	délka=viz. situace
DN150 (200)-min.2% (1%)	

Základní parametry šachty

Název	Maincor Vario DN 400 standard
Typ potrubí	UR 2 DIN, KG
Dimenze vtoku/výtoku	DN 150, 200
Typ dna	P, PPL
Průměr dna	DN
Základní materiál	PP b
Třída zatížení	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)
Hloubka uložení Hs	1200 - 1900 mm
Poznámka	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1200mm do 1900mm.

Zodpovědný projektant	Roman Kratěna, aut. tech. <i>Kratěna</i>	PROIS, a.s. Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové DIČ: CZ-25943022 rkloucek@seznam.cz	
Vypracoval	Ing. Roman Klouček <i>Klouček</i>		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Červeněves		
Investor:	Obec Smidary, Náměstí Prof. Babáka 106, 50353 Smidary		
Akce:	Kanalizační přípojky - Červeněves	Stupeň	DUS
		Datum	12/2017
		Zakázkové číslo	
		Formát	A4
Obsah:	VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU	Měřítko:	Číslo přílohy: B-04