Tabulka č.1

Obecné hodnoty max. znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace obce Smidary včetně Chotělic a Červeněvse

	ukazatel znečištění	mg/l	limit
1	BSK_5		400
2	$CHSK_{Cr}$		800
3	NL - nerozpuštěné látky		400
4	pH		6 - 8,5
5	RAS - rozpuštěné anorganické soli		600
6	EL - extrahovatelné látky (tuky)		70
7	C_{10-40} - uhlovodíky		10
8	$N\text{-}NH_4$ - amoniakální dusík		60
9	N_c – dusík celkový		80
10	P_c - celkový fosfor		8
11	Hg - rtuť		0,002
12	Cu - měď		0,50
13	Ni - nikl		0,03
14	Cr - chrom celkový		0,05
15	Pb - olovo		0,05
16	As - arsén		0,01
17	Zn - zinek		1,00
18	Cd - kadmium		0,005
19	Ag - stříbro		0,05
20	V - vanad		0,02
21	Ba - baryum		0,30
22	Mo - molybden		0,01
23	Co - kobalt		0,01
24	Al - hliník		1,00
25	PAL - tenzidy /saponáty/		10
26	CN_c - kyanidové ionty		0,2
27	Fenoly		10
28	SO_4 - sírany		300
29	AOX - adsorbovatelné organické halogeny		0,25
30	Teplota vody	^oC	40
31	Celková objemová aktivita	Bq/l	100